



- LEGENDA**
- ① PLYNOVÝ KOTEL PROTHERM 12 50V-VÝKON 12KW-KOMBINOVANÝ
 - ② PLYNOEL. SPORÁK MORA
- SMĚR SPÁDU POTRUBÍ MIN. 2‰
 PLYNOMĚR VODIVĚ PŘEMOŠTNIT DLE ČSN 386442-ROZPĚRKOU
 PLYNOVOD SPOJOVAT SVAROVÁNÍM A VODIVĚ POSPOJIT DLE ČSN 341010
 VZDÁLENOSTI PLYNOVODU OD OST. SÍTI MIN. 20MM-ČSN 386420
 EL. INSTALACE PRO KOTEL DLE ČSN 332000
 REDUKOVANÁ SPOTREBA ZEMNÍHO PLYNU 3,2 m³/h.
 TLAKOVÁ ZTRATA PLYNOVODU 28 Pa
 PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘÍPOJKY BUDE POUVOLENÍ OBEC. ÚŘADU A OST. ÚČASTNÍKŮ PODZEMNÍCH SÍTÍ!

Číslo jednací 21-96

Datum 16.04.1996
 STŘEDOCESKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s.
 Závod RAKOVNÍK - rozvodna plynů
 Plzeňská 967, Tel.: 0311/21515
 286 01 BEROUN
 55

Dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je podkladem provedení stavby podle stavebního povolení
 231/96-352/1-14
 27.4.96
 Městský úřad v Berouně
 odbor výstavby

PLYNOVÁ PŘÍPOJKA A PLYNOFIKACE RODINNÉHO DOMKU
 STAVEBNÍK IRENA ČERVENÁ
 MÍSTO KRÁLŮV DVŮR - HAVLIČKOVA UL. Č.P. 96
 BŘEZEN 1996 ODB. VÝSTAVBY MĚST. ÚŘADU BEROUN MĚŘ. 1:50
 PROJEKTANT: VLADIMÍR DAVID - ZDICE
 IČO: 10258060

Vladimír DAVID
 revize, zkouška a vyřízení budov
 Petra Zdráče 2, 594
 267 51 ZDICE tel.: 925 328
 IČO: 102 58 060